

Prénom : Date :

Nom :

Situation

Deux personnes sont décédées dans un important incendie qui s'est déclenché tôt dimanche matin dans un bâtiment hébergeant des saisonniers de la station de ski de Courchevel 1850 (Savoie) [...]. 25 autres personnes ont été blessées.



Vers 4 h 30*, un feu, dont les causes et l'origine restaient à ce stade indéterminées, s'est déclaré [...]. À l'arrivée des pompiers, la situation était « déjà critique », l'incendie s'étant « déjà généralisé » et embrasant les deux derniers niveaux du bâtiment. Les pompiers se sont alors « concentrés sur les sauvetages. » [...] L'incendie, qui a mobilisé au total plus de 130 sapeurs-pompiers, a été circonscrit vers 8 heures dimanche matin. En milieu de journée, une odeur âcre de fumée était toujours présente au cœur de la station et des pompiers découpaient le toit du bâtiment, d'où s'échappaient encore de petites flammes et de la fumée.

* le 20 janvier 2019

D'après lepoint.fr.

Analyse

C2 1 **Formuler** le problème posé dans la situation. _____ / 1,5 pt

C2 2 **Identifier** les éléments de la situation en répondant aux questions suivantes. _____ / 3 pts

Quoi ? (De quelle situation d'urgence s'agit-il ?)

Qui ? (Qui est intervenu ?)

Où ? (Où cet accident a-t-il eu lieu ?)

Quand ? (Quand cet accident a-t-il eu lieu ?)

Pourquoi ? (Pour quelles raisons est-ce un accident de grande ampleur ?) **2 éléments de réponse attendus**

Connaissances

C4 3 **Citer** deux éléments à fournir aux secours lors d'un message d'alerte. _____ / 1,5 pt

→

→

C4 4 **Expliquer** l'importance de fournir un message d'alerte complet au service de secours. _____ / 2 pts

.....

.....

ÉVALUATION

C1 5 Doc. 1 Compléter en indiquant le document dont il s'agit. _____

... / 2 pts

DOC. 1 Les obligations des entreprises pour garantir la sécurité incendie




Un système d'alarme sonore obligatoire à partir de 50 salariés



Un extincteur pour 200 m² (150 m² pour les entreprises industrielles).
Un extincteur minimum par étage



Une issue de secours d'au moins 90 cm de large pour 20 personnes



Affichage du

.....

Il doit tenir compte de l'agencement des lieux, du nombre de personnes à évacuer et de la présence éventuelle de personnes à mobilité réduite



Des exercices périodiques d'entraînement (au moins tous les 6 mois)

C1 6 Doc. 1 Repérer un paramètre pouvant faire varier le nombre d'équipements disponibles pour lutter contre un incendie en entreprise. _____

... / 2 pts

C3 7 Doc. 1 Expliquer l'intérêt de réaliser régulièrement des exercices d'entraînement. _____

... / 3 pts

Situation

Les victimes de l'incendie de Courchevel étaient logées par leur employeur.

« En raison de sa vétusté et du non-respect des normes incendie, le bâtiment sinistré avait été fermé administrativement dix ans auparavant. Des travaux de sécurisation avaient été ordonnés par une commission de sécurité, mais rien n'avait jamais été fait. [...] L'expert note que, si les travaux d'aménagement avaient été réalisés, les flammes n'auraient jamais pu se propager aussi vite et les secours auraient pu intervenir plus facilement afin de mieux gérer l'évacuation des saisonniers logés. »

D'après lepoint.fr.

Solutions

C1 8 Citer l'acteur dont la responsabilité est engagée dans cette situation. _____

... / 2 pts

C4 9 Expliquer pourquoi la responsabilité pénale est mise en jeu dans cette situation. _____

... / 3 pts

Total : ... / 20 pts